

Luminaire downlight SIMEN 7226E

Kod Electriquo: 90490 Kod Elgo: Yd-woaa56-40



Dane techniczne:

- Pouvoir **2 x 26W**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Ballast **elektroniczny**
- Pouvoir **2 x 26W**
- Classe de protection IP **IP 20**
- Ballast **elektroniczny**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **II**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Collecte sélective des équipements électriques et électroniques **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20/44**
- Application **wewnętrzny**
- Châssis fixe **TAK**

Plafonnier fixe SIMEN 7226E, 2 x 26 W, ballast électronique, réflecteur miroir, anneaux blancs, sources lumineuses incluses : couleur de lumière blanc neutre

Opis techniczny

- korpus komory osprzętu wykonany z poliwęglanu (PC), w kolorze ciemnoszarym, rozdzielony przegrodą na dwie części mieszczące osobno: oprawki źródeł światła i stateczniki
- wspornik o regulowanej wysokości służący do podparcia korpusu osprzętu, zwiększający stabilność oprawy po zamontowaniu
- korpus komory odbłyśnika z poliwęglanu (PC), biały
- pierścień dolny odbłyśnika o średnicy 210mm w dwóch opcjach kolorystycznych: biały i szary
- odbłyśnik aluminiowy o powierzchni lustrzanej lub matowej (rozpraszającej) złożony z dwóch części: górnej i dolnej
- dolna część odbłyśnika otwarta lub wyposażona w szklaną szybę matowaną od wewnątrz lub aluminiowy raster typu krzyżowego bądź typu „turbo”
- kompletny osprzęt elektryczny zamocowany w korpusie osprzętu
- zasilanie oprawy doprowadzone za pomocą przewodu zakończonego szybkozłączką
- stateczniki elektroniczne

Zastosowanie

oświetlenie punktowe biur, sklepów, hoteli, restauracji, pomieszczeń mieszkalnych, a także tworzenie akcentów świetlnych w galeriach, muzeach, itp.

Sposób montażu

- montaż w suficie podwieszanym za pomocą dwóch uchwytów dociskających oprawę do podłoża
- średnica otworu montażowego 190mm
- oprawa po zamontowaniu nie może być okryta matą izolacyjną lub podobnym materiałem
- oprawa powinna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego oświetlanego obiektu
- montaż na powierzchniach o normalnej palności

Wymiary